

Brandskyddsfärg Protega Wood-S/Topcoat W och Protega Wood-S

Innehavare/Utfärdad för

Protega AB

Verkstadsgatan 6B, 231 66 Trelleborg, Sverige
Organisationsnummer/VAT nummer: 556326-7989
Tel: 0410-567 80
E-post: info@protega.se, Hemsida: www.protega.se

Produktbeskrivning

Protega Brandskyddsfärg, färgsystem bestående av färg Protega Wood-S och Topcoat W.
Färgmängd (våt vikt) Protega Wood-S, 400 g/m² och 100 g/m², Topcoat W.
Färgsystem för målning på träbaserade underlag med minsta tjocklek 8 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ samt underlag motsvarande brandteknisk klass A1 eller A2-s1, d0 med minsta tjocklek 6 mm och densitet ≥ 338 kg/m³.

Brandskyddsfärg, färgsystem bestående av färg Protega Wood-S och Topcoat W.
Färgmängd (våt vikt) Protega Wood-S, 200-400 g/m² och 100 g/m², Topcoat W.
Färgsystem för målning på underlag med minsta tjocklek 6 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ motsvarande brandteknisk klass A1 eller A2-s1, d0 (obrännbara underlag) vilka redan har befintliga lager av färg med skiktjocklek 140-1400 μ m.

Protega Brandskyddsfärg, bestående av färg Protega Wood-S. Färgmängd (våt vikt) 300 g/m².
Färg för målning på träbaserade underlag med minsta tjocklek 8 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ samt underlag motsvarande brandteknisk klass A1 eller A2-s1, d0 med minsta tjocklek 6 mm och densitet ≥ 338 kg/m³.

Avsedd användning

Målning av väggar och tak inomhus i byggnader.

Handelsnamn

Protega Wood-S/Topcoat W och Protega Wood-S

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

Brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1

5:521, 5:522 och 5:523

Tillhörande handlingar

Protega, Tekniskt datablad för Topcoat W, daterat 2018-07.
Protega, Tekniskt datablad för Protega Wood-S, daterat 2018-07.

Certifikat SC0507-14 | 2018-11-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30



8P08597



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0677, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll/Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe


Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Protega AB, Trelleborg

Märkning

I färgsystemet ingående delprodukter skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
Egenskaper
P-märke
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Protega AB, Trelleborg
ex. Protega Wood-S
nr/datum
SC0507-14
B-s1, d0

RISE
RISE

Bedömningsunderlag

Provningsrapport PX03655A, 5P08305-2rev1 och klassifikationsrapport 5P08305-3rev2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Provningsresultat enligt NT FIRE 004 med bedömning mot referenskurvor enligt NT FIRE 004.

Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-12-13.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-05-09.

Stefan Coric

Magnus Sturesson