

## Förutsättningar, efterfrågade brandklassningar

Brandteknisk klass		Kommentar
Vilken brandteknisk klass efterfrågas från beskrivande dokument?		Protegas certifikat innefattar ett stort antal lösningar. Viktigt att välja rätt lösning till de förutsättningar som gäller.
Beskrivande dokument	Datum: Dok/ritn.nr	

## Förutsättningar för utförande

Typ av tätning		Kommentar
Vad är det som ska tätas?	Mellan byggnadsdelar Enstaka genomföring Flera i gemensam öppning	I certifikatet anges godkända appliceringslösningar för olika typer och material.
Underliggande material		Kommentar
Vilken typ av konstruktion är det?	<u>Lättvägg</u> 100 mm      ≥150 mm <u>Betong, lättbetong eller murverk</u> 100 mm      ≥150 mm	I certifikatet framgår vilka material och tjocklekar som är godkända.
Miljö		Kommentar
I vilken miljö ska arbetet utföras och vidare brukas?	Inomhus	Protegas produkter är godkända för miljöklass Z2, vilket innebär RF < 85% och temperaturer ≥ 0°C.

Utfört arbete		Kommentar
Vilken lösning är vald för att uppfylla ovanstående krav?	<b>Grått system, NOVATHERM SP</b> <b>Brandtätning mellan byggnadsdelar. ETA 20/1122</b> PROTEGA NOVATHERM SP och PROTEGA SuperWool <b>Enstaka kabel och rör. ETA 17/0764</b> PROTEGA NOVATHERM SP och PROTEGA SuperWool  <b>Grönt system, ECOMASTIC</b> <b>Brandtätning för kabel, rör och vent.kanaler. ETA 17/0767</b> PROTEGA ECOMASTIC SP, PROTEGA ECOMASTIC 5FR, PROTEGA ECOMASTIC-1 och PROTEGA SuperWool <b>Enstaka kabel och rör. ETA 17/0764</b> PROTEGA ECOMASTIC SP och PROTEGA SuperWool  <b>Orange system</b> <b>Brandtätning av plaströr, cellgummiisolerade metallrör och kablar</b> PROTEGA NOVAFLEX. ETA 17/0764 PROTEGA NOVAPIPE S. ETA 17/0765 PROTEGA NOVASTRIPE. ETA 17/0766 PROTEGA NOVAPIPE W. ETA 17/0766  Avvikelse enligt beskrivning i kommentarsfält	
Beskrivande dokument	Utfört arbete finns registrerat på: Ritning nr. Annat dokument, nr. Datum:	

## Intyg om att arbetet är utfört i enlighet med Protega AB:s anvisningar

Adress:	Telefon:	Ansvarig arbetsledare:
Datum:	Namnsteckning:	

Intyggar härmed att ovannämnda arbete är utfört i enlighet med Protega AB:s anvisningar



Klicka på ikonerna för att lägga till bilder.

Tillhörande bilder på utförda brandtätningar för projekt:



Tillhörande bilder på utförda brandtätningar för projekt:

Klicka på ikonerna för att lägga till bilder.