



PROTEGA NOVAPIPE S

Novapipe S är en rörmanschett av rostfritt stål, invändigt belagd med expanderande tätningssmassa, Novaflex.

EGENSKAPER

Tätningssmassan i manschetten expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt eventuella öppningar som kan uppstå efter det smältande plaströret i genomföringen.

SORTIMENT

Artikelnr 4191-10: Novapipe S 35/50
 Artikelnr 4191-15: Novapipe S 35/63
 Artikelnr 4191-11: Novapipe S 35/75
 Artikelnr 4191-12: Novapipe S 35/90
 Artikelnr 4191-13: Novapipe S 35/110
 Artikelnr 4191-14: Novapipe S 35/125
 Artikelnr 4191-21: Novapipe S 60/140
 Artikelnr 4191-22: Novapipe S 60/160
 Artikelnr 4191-23: Novapipe S 60/200

FÖRPACKNING

Styckvis

ÖVRIGA DATA

Kulör: Rostfri

GODKÄNNANDE

ETA 17/0765 för brandtätning av plaströr.

ETA 17/0767- rörstrypare monterad i brandskiva

Brandklass upp till EI 120.

MILJÖBEDÖMNINGAR

Protega har en miljösträvan som utgör en anledning att välja Protega som leverantör för brandskyddsprodukter. Vi är stolta över att Protega Novapipe S är rekommenderad av Byggsvarubedömningen och bedömd av Sunda Hus. Den är även BASTA registrerad och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifikat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.protega.se

Protega AB / Verkstadsgatan 6B / SE-231 66 Trelleborg / Sweden / Tel +46 (0)410-56780 / info@protega.se / www.protega.se



Genomföring av	Typ	Byggnadsdel	Uförande	Brandteknisk klass
Buntade VP-rör Total rörytterdiameter ≤110 mm	35/50-110	Regelvägg/ massivvägg ≥ 100mm Bjälklag ≥ 150mm	Vid väggenomföring monteras manschett på bågge sidorna, vid bjälklag på undersidan	EI 60-90 U/C EI 60-120 U/C
Plaströr* Rörytterdiameter				
50-125 mm	35/50 - 125	Regelvägg/massivvägg ≥ 100mm	Vid väggenomföring monteras manschett på bågge sidorna, vid bjälklag på undersidan	EI 60-90 U/C
140-200 mm	60/140 - 200	Bjälklag ≥ 150mm		EI 60-120 U/C
Dubbelmantlade plaströr i bunt Rörytterdiameter ≤110mm	35/50 - 110	Regelvägg/ massivvägg ≥ 100mm Bjälklag ≥ 150mm	Vid väggenomföring monteras manschett på bågge sidorna, vid bjälklag på undersidan	EI 60-90 U/C EI 60-120 U/C
Cellgummiisolerat metallrör Stålrör, ytterdiameter ≤114,3mm Kopparrör, ytterdiameter ≤42mm	60/** 35/**	Regelvägg/ massivvägg ≥ 100mm Bjälklag ≥ 150mm	Vid väggenomföring monteras manschett på bågge sidorna, vid bjälklag på undersidan	EI 60-90 C/U EI 60-120 C/U
PE-RT-AL-PE-RT rör / Aluminiumarmerat plaströr Ø ≤50mm	35/**	Regelvägg / massivvägg ≥ 100mm Bjälklag ≥ 150mm	Vid väggenomföring monteras manschett på bågge sidorna, vid bjälklag på undersidan	EI 60-90 U/C

* Plaströr: Plaströr: PVC (EN1452, EN1453, EN1329-1, EN1566), PP (EN15434, DIN8077/8078), PE (EN12201, EN13244, DIN 8074/8075), ABS (EN1455)

** Rörmanschetten anpassas till isoleringens ytterdiameter.

Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifierat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.protega.se

Protega AB / Verkstadsgatan 6B / SE-231 66 Trelleborg / Sweden / Tel +46 (0)410-56780 / info@protega.se / www.protega.se

