



TYPGODKÄNNANDE 1705

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: PROTEGA AB

Verkstadsgatan 6B – 231 66 Trelleborg

Tel: +46 (0)410 56 780

E-post: info@protega.se Hemsida: www.protega.se

Protega steel 1002

Produktbeskrivning

Brandskyddsfärg för brandisolering av bärande stålkonstruktioner upp till R120

Avsedd användning

Brandskyddsmålning av bärande balkar och pelare

Omfattning

Protega Steel 1002

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkten godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper 1:4

Allmänna regler, allmänt råd kapitel 2

Föreskrifter och allmänna råd om utformning av bärande konstruktioner; Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Brandskydd, Allmänt råd kapitel 5

Regler om byggnaders bärförmåga vid brand; avdelning C, kap. 1.1.2 i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Protega AB

Protega Steel 1002

Protega AB

Verkstadsgatan 6B, 231 66 Trelleborg

Sverige

(t.ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Enligt dimensioneringstabell



Kiwa Sverige AB

1913

1705

RISE Sverige AB



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **RISE Sverige AB** Kontrollavtal: **Protega AB & Rise Sverige AB D.nr. 210-97-067, version 2020-12-16**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-01-25

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **d.nr. 201-97-067, version 2020-12-16** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Dimensioneringstabell I-H Balkar och pelare 2020

Dimensioneringstabell slutna balkar och pelare 2020

Bedömningsunderlag

Warrington Fire test rapporter nr. 414878, 414879, 414881, 418486, 418487, 422227 - EN 13381-8: 2013

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-01-25

Diarienummer: 0027/21

Giltigt till: 2026-01-24

Magnus Jerlmark

Johnny Ostfeldt